

ООО «МаксПром»
ООО «Макспром» 119530,, ИНН 7727730098
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44,
помещение 17, этаж 2
email: info@maxprom.su
тел. 8 (495) 724-23-64

АКТ-ПРОТОКОЛ № МП-РВП-012/26
проведения дезинфекции и промывки резервуара чистой (питьевой) воды

г. Москва «__» _____ 2026 г.

Настоящий документ составлен представителем Общества с ограниченной ответственностью «Макспром» (Исполнитель), с одной стороны, и представителем _____ (Заказчик), с другой стороны, о том, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 на объекте Заказчика выполнен комплекс работ по механической очистке, гидродинамической промывке и химической дезинфекции резервуара чистой (питьевой) воды.

1. Технические характеристики объекта и объемы работ

Наименование параметра	Фактические показатели по объекту
Назначение резервуара	Обеспечение питьевой водой (пищевое производство / медицинское учреждение)
Материал внутренних стенок емкости	Нержавеющая сталь / Железобетон с полимерным покрытием
Объем резервуара (м³) / Количество	100 м³ / 1 единица
Примененный дезинфицирующий препарат	Раствор гипохлорита натрия (марка А), разрешенный Роспотребнадзором
Метод проведения дезинфекции	Объемный способ заполнения / Орошение внутренних поверхностей под давлением

2. Перечень выполненных технологических операций

№	Этап регламентных работ	Состав фактически выполненных операций
1	Полное опорожнение	Принудительное дренирование остаточного объема воды, отключение магистральных линий.
2	Механическая очистка	Зачистка внутренних стенок, дна и поддерживающих колонн от наносного ила, осадка и налета.
3	Гидродинамическая промывка	Смыв разрушенных отложений чистой водой под высоким давлением, полная откачка шлама.
4	Химическая дезинфекция	Нанесение дезинфицирующего раствора с выдержкой времени контакта (экспозиции) не менее 2 часов.
5	Промывка и дехлорирование	Многократная промывка чистой водой до полного исчезновения запаха хлора, нейтрализация стоков.

3. Результаты лабораторного контроля качества воды

После завершения процедур промывки и повторного заполнения резервуара специалистами аккредитованной лаборатории осуществлен отбор проб воды для проведения химического и микробиологического анализа на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Наименование определяемых показателей	Допустимый норматив (СанПиН)	Фактический результат анализа
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100 мл	Не обнаружено
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100 мл	Не обнаружено
Общее микробное число (ОМЧ)	Не более 50 КОЕ/мл	0 КОЕ/мл
Запах (при 20°C и 60°C)	Не более 2 баллов	0 баллов (запах отсутствует)
Мутность (по формазину)	Не более 2,6 ЕМФ	Менее 0,5 ЕМФ
Остаточный свободный хлор (после промывки)	Не более 0,3-0,5 мг/л	0,05 мг/л (в пределах нормы)

Заключение по результатам контроля: Качество питьевой воды в резервуаре после проведения комплекса санитарно-технических мероприятий полностью соответствует жестким гигиеническим нормативам Российской Федерации. Резервуар чистой воды признан пригодным для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Работы выполнил (Исполнитель):
ООО «Макспром»

Ответственный исполнитель / Подпись

Работы принял (Заказчик):

Ответственный представитель / Подпись